

Управление  
государственного надзора и контроля  
в сфере образования  
Департамента образования  
города Москвы

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 205/1/1

по итогам проверки

Общеобразовательной автономной некоммерческой организации  
«образовательного центра «Лучик»

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить  
в срок до «10» мая 2017г.

Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требование которого нарушено	Принятые меры	Копии документов и иных источников, подтверждающих устранение нарушения
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности): <i>части здания различной функциональной пожарной опасности, разделены противопожарными перегородками не обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами</i>	П.33 «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 гл. 10 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ ред. от 03.12.2012 с изменениями, вступившими в силу с 15.12.2012. «О техническом регулировании»; п.6.11. СНИП 21-07-91*	Заключен договор на выполнение работ по реконструкции эвакуационных выходов	
При эксплуатации эвакуационных путей и	П.33 «Правила противопожарного	Заключен договор на	

<p>выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности): помещения не обеспечены двумя эвакуационными выходами.</p>	<p>режима в РФ» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 гл. 10 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ ред. от 03.12.2012 с изменениями, вступившими в силу с 15.12.2012. «О техническом регулировании»; п.6.12*, п.6.13* СНиП 21-07-91*</p>	<p>выполнение работ по реконструкции эвакуационных выходов</p>	
<p><i>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</i></p>	<p>П.33 «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 гл. 10 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ ред. от 03.12.2012 с изменениями, вступившими в силу с 15.12.2012. «О техническом регулировании»; п.7.4*, п.6.13* СНиП 21-07-91* п.7.1.12 СНиП 31-01-2003</p>	<p>Заключен договор на выполнение работ по реконструкции эвакуационных выходов</p>	

«12» июля 2012 г.

Генеральный директор

ОАНО «ОЦ «Лучик»



/С.П. Сергиенко/